

Вх. № 354
17.10.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Томской области в Шегарском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№42 от 26.10.2023 г

с.Мельниково, ул.Коммунистическая,39а
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Жарковой Натальей Степановной территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в Шегарском районе, при проведении внеплановой выездной проверки на основании решения о проведении внеплановой проверки N 409 от 10.10.2023г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Шегарская средняя общеобразовательная школа №1», (МКОУ «Шегарская СОШ №1»)» ИНН 7016003095, ОГРН 1027003153264

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулиющими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения: ст.ст. 11,15,17,19, 28, Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» а именно:

1. В нарушение требований абз.2 п.2.4.6.2 СанПин 2.4.3648-20» в МКОУ «Шегарская СОШ №1» столовая посуда с дефектами в виде сколов, данные повреждения препятствуют качественной обработке (мытью и обеззараживанию),

Нарушение совершено и выявлено 16.10.2023 в 12:00ч. по адресу: 636130, Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Московская,24, корпус 2, пом.1

2. В нарушение требований абз.3 п.2.4.6.2 СанПин 2.4.3648-20 » в МКОУ «Шегарская СОШ №1» инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Нарушение совершено и выявлено 16.10.2023 в 12:10ч. по адресу: 636130, Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Московская,24, корпус 2, пом.1

3. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000002107 от 24 октября 2023г протоколом испытаний № Ш00001568 от 18.10.2023 вода питьевая из распределительной сети МКОУ "Шегарская СОШ № 1" (мочная пищеблока), исследованная по санитарно-микробиологическим показателям (общее микробное число (ОМЧ) $(37\pm 1,0)^{\circ}\text{C}$, общие (обобщенные) колиформные бактерии, *Escherichia coli*), не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III, таблица 3.5), СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (абзац 1 п.75) по показателям «общее микробное число (ОМЧ) $(37\pm 1,0)^{\circ}\text{C}$ », «общие (обобщенные) колиформные бактерии».

Результаты исследования:

общее микробное число (ОМЧ) $(37\pm 1,0)^{\circ}\text{C}$: 76 КОЕ/см³ (гигиенический норматив – не более 50 КОЕ/см³);

общие (обобщенные) колиформные бактерии: 1 КОЕ/100 см³ (гигиенический норматив – отсутствие в 100 см³).

Нарушение совершено 16.10.2023 в 11¹⁰ выявлено 25.10.2023 г при получении экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Шегарская средняя общеобразовательная школа №1». (МКОУ «Шегарская СОШ №1») » ИНН 7016003095, ОГРН 1027003153264

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

ст.ст. 11,15,17,19, 28, Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» а именно:

1. В соответствии с требованиями абз.2 п.2.4.6.2 СанПин 2.4.3648-20» в МКОУ «Шегарская СОШ №1» заменить столовую посуду с дефектами в виде сколов, на столовую посуду предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания

Срок исполнения: до 07.11.2023 г

2. В соответствии с требованиями абз.3 п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 » в МКОУ «Шегарская СОШ №1» приобрести и использовать для раздачи и порционирования блюд инвентарь имеющий мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Срок исполнения: до 07.11.2023 г

3. В соответствии с требованиями раздел III, таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, абз.1 п.75 СанПиН 2.1.3684-21 обеспечить качество и безопасность воды требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям «общее микробное число (ОМЧ) ($37 \pm 1,0$)°C», «общие (обобщенные) колиформные бактерии», протоколы исследования предоставить в территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Томской области в Шегарском районе.

Срок исполнения: до 07.11.2023 г

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное общеобразовательное учреждения «Шегарская средняя общеобразовательная школа №1» по адресу: 636130, Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Московская,24, корпус 2, пом.1

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в Шегарском районе по адресу: 636130, Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Коммунистическая, 39а тел./факс (38247) 21748 E-mail: melnicovo23@yandex.ru заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «10» ноября 2023 г с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическим лицом и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Жаркова И.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 26 » сентября 2023г.

(подпись)

Сазонова Т.А.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: